

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI, PLANAS

1. Kilus gaisrui, visi Šiaulių kultūros centro (toliau – Centras) teritorijoje esantys asmenys, privalo laikytis priešgaisrinių taisyklių reikalavimų ir vadovautis veiksmy kilus gaisrui planu.
2. Centras veiklą vydo III aukštų pastate. Evakuacijai skirtos trys laiptinės, iš kurių išėjimas veda tiesiai į lauką. Galima evakuotis per pagrindinį išėjimą. Iš rūsio evakuotis galima tiesiai į lauką. Evakuaciniai keliai tvarkingi ir laisvi. Visuose įstaigos aukštuose gerai matomoje vietoje kabo evakuacijos planai.
3. Rėkyvos kultūros namuose saugus, tvarkingas ir laisvas evakuacinis išėjimas pirmame aukšte per laisvus koridorius, vestibulį ir paradines duris bei duris vedančias iš laiptinės tiesiai į lauką. Atsarginis išėjimas – per pastato kairiajame šone esantį išėjimą. Iš antro aukšto evakuojamasi laiptinėmis, esančiomis pastato abiejose šonuose, patekus į pirmo aukšto vestibulį – per paradines duris. Atsarginis išėjimas – evakuacijos laiptais įrengtais ant pastato šono. Ant evakuacinių išėjimų durų yra žalios spalvos, elektrai dingus šviečiantys, nurodomieji ženklai „Išėjimas“, rodantys išėjimo kryptį. Visuose įstaigos aukštuose gerai matomoje vietoje kabo evakuacijos planai.

I. SKYRIUS GAISRO APTIKIMAS

4. Gaisrinės signalizacijos garsinis signalas informuoja apie kilusį gaisrą:
 - 4.1. Budintis darbuotojas / informacijos specialistas kaip įmanoma greičiau nueina į patalpą 1-32 prie priešgaisrinės valdymo spintos ir įvertina kurioje patalpoje suveikė gaisrinės saugos davikliai ir patikrina patalpą.
 - 4.2. Budintis darbuotojas / informacijos specialistas esant neteisingam suveikimui dėl gaisro pavojaus, informuoja **saugos tarnybą mob. +370650 09 999**, meniu punktas 1, apie netikrą pavojų.
5. Jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, darbuotojas, pastebėjęs kilusį gaisrą, turi nedelsdamas paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką.



II. SKYRIUS INFORMAVIMAS APIE GAISRĄ

6. Jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas suveikia, apie gaisrą automatiškai informuojamas budintis apsaugos darbuotojas, kuris pagalbos telefonu 112 iškvies atsakingas tarnybas.
7. Jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia:
 - 7.1. darbuotojas pastebėjęs kilusį gaisrą, aplinkinius darbuotojus ir svečius apie kilusį gaisrą aiškiai ir ramiai informuoja žodžiu, naudodamas patalpose įrengtą informavimo sistemą, sakant „Gaisras“.
 - 7.2. Darbuotojas, pastebėjęs gaisrą, įsitikinęs ar esant įtarimui, kad gali nepavykti savo pajėgomis likviduoti gaisro, praneša apie įvykį **bendruoju pagalbos telefonu 112**, pateikdamas šią informaciją:
 - kur įvyko (tikslų adresą, gaisro kilimo vietą);
 - kas įvyko (įvykio pobūdį);

- kada įvyko (laiką);
 - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - situacijos kaitą;
 - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą.)
8. Darbuotojas pastebėjęs kilusį gaisrą mobiliuoju telefonu, praneša apie gaisrą laikinajam gaisro gesinimo vadovui (**direktoriaus pavaduotojui mob. +370 674 59 883**, jam nesant **ūkinės veiklos administratoriui mob. +370 656 85 862**). Pateikia informaciją apie gaisro aplinkybes, ar nėra degančiame objekte žmonių.

III. SKYRIUS PIRMINĖS STADIJOS GAISRO GESINIMAS

9. Darbuotojas, pastebėjęs kilusį gaisrą, turi įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis.

10. Ugnies gesintuvų naudojimas:

- 10.1. nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį;
- 10.2. gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židini;
- 10.3. nuspausti rankenėlę.

11. Gaisrinių čiauptų naudojimas:

- 11.1. atidaromos spintelės durelės, gaisrine žarna su švirksčiu išimama ir išvyniojama.
- 11.2. išvyniojus žarną, atsukamas čiauptas ir su švirksčiu bėgama prie gaisro vietos.

12. Gaisro gesinimo instrukcija:

12.1. Prieš gesinant elektros įrenginį būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu, ištraukus kištuką iš elektros lizdo. Jeigu to padaryti negalima – kviesti **elektros inžinierių mob. +370 676 19 135**.

12.2. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų, gesinant gesintuvu būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo. Gesinantis gaisrą su švirksčiu rankose privalo stovėti ne arčiau kaip 1-1,5 m nuo ugnies židinio.

12.3. Gesinant reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

12.4. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiaga padengti visą degantį paviršių.

12.5. Jeigu yra keli gesintuvai, efektyviausia juos naudoti vienu metu, o ne vieną po kito.

12.6. Švirksčiu reikia manipuluoti iš vieno šono į kitą siekiant užgesinti kuo didesnį plotą.

12.7. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampų. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio.

12.8. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai

12.9. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius.

13. Jeigu nepavyksta gaisro užgesinti per 8-10 sekundžių, reikia evakuotis iš degančios patalpos į „Susirinkimo vieta“ ženklu pažymėtą vietą lauke prie pastato pagrindinio įėjimo.

14. Užgesinus ugnį, stebėti gaisrą vietą, kad ji vėl neužsiliepsnotų.



IV. SKYRIUS GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

15. Laikinas gaisro gesinimo vadovas:

15.1. įsitikinęs gaisro tikrumu (nustatęs gaisro židinio vietą, galimas jo plitimo kryptis, pavojų gaisro zonoje veikiantiems energetiniams įrenginiams ir ten esančiam personalui)

vadovauja gaisro likvidavimo darbams, žmonių evakuacijai iki kol atvyks Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos darbuotojai;

15.2. nustatęs poreikį iškviečia greitosios pagalbos ar kitas specialias tarnybas;

15.3. užtikrina, kad būtų sustabdyti renginiai ar kiti veiksmai gaisro gesinimo zonoje (arba trukdantys gaisro gesinimui), kol neužgesintas gaisras;

15.4. užtikrina, kad vandentiekio tinkluose, prie kurių jungiama gaisrine įranga, būtų reikiamas slėgis;

15.5. apie kilusi gaisrą praneša **elektros inžinieriui mob. +370 676 19 135**, kuris išjungia elektros energijos tiekimą (pastato pagrindinėje skydinėje, išskyrus priešgaisrinės apsaugos sistemas), vėdinimo sistemas degančiose ir šalia esančiose patalpose;

15.6. užtikrina, kad būtų uždarytos įvairios komunikacijos, išjungtos vėdinimo sistemos degančiose ir šalia jų esančiose objekto patalpose ir atlikti kiti veiksmai, kuriais būtų siekiama sustabdyti gaisro plitimą;

15.7. imasi priemonių gaisrui gesinti, tačiau neleidžia darbuotojams atlikti jokių veiksmų dūmais užpildytoje gaisro zonoje, siekdamas išvengti darbuotojų apsinuodijimo kenksmingomis medžiagomis.

15.8. atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, informuoja gaisro gesinimo vadovą apie gaisro aplinkybes, apie pastate galėjusius likti žmones, technologinį procesą ir specifines degančio objekto savybes, apie sprogstamų, lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių, nuodingų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, galėjusius patalpose likti žmones ir kitas aplinkybes;

15.9. perduoda vadovavimą atvykusiam gaisro gesinimo vadovui.

16. Gaisro gesinimo vadovas

16.1. gaisro metu tiesiogiai vadovauja visoms pajėgoms, dalyvaujančioms gesinant gaisrą, neatsižvelgdamas į jų priklausomybę;

16.2. nustato gaisro gesinimo bei žmonių ir turto gelbėjimo darbų vykdymo tvarką, būdus, priemones bei darbų mastą;

16.3. atsako už žmonių, turto gelbėjimą bei gaisro gesinimą, už priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų žmonių, dalyvaujančių gesinant gaisrą, saugumą;

16.4. kilus dėl gaisro pavojui žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, gali laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, duoti nurodymą evakuoti jose esančius žmones, sustabdyti atliekamus darbus, išjungti elektros ar kitokius įrenginius, apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą, pašalinti kliūtis, trukdančias patekti prie gaisravietės ir gesinti gaisrą.

16.5. tik pats turi teisę atšaukti savo nurodymus.

17. Budintis darbuotojas / informacijos specialistas prireikus atlaisvina privažiavimo kelius: įvažiavimo į teritoriją; prie vandens rezervuaro, lauko gaisrinio hidranto, prie priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų.

V. SKYRIUS EVAKUACIJA

18. Žmonių evakuacijai vadovauja laikinasis gaisro gesinimo vadovas, o atvykus specialiosioms tarnyboms – gaisro gesinimo vadovas.

19. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi napanikuodami ir nedelsdami, išeiti iš patalpos artimiausiu evakuaciniu išėjimu.

20. Darbuotojai turi padėti išeiti pastate esantiems lankytojams, įsitikinti, kad tualetuose ir kitose patalpose nėra pasilikusių žmonių.

21. Išeinant darbuotojai turi uždaryti langus, uždaryti, bet neužrakinti, duris.

22. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti evakuacijos planuose, kurie pakabinti pastatų koridoriuose. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisinę žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.

23. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia ir nutrukus elektros tiekimui.
24. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs, t. y. nematyti nei ugnies, nei dūmų, turi būti išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
25. Jeigu išėjimo kelyje durys yra uždarytos, darbuotojas turi lėtai praverti duris ir tik tuo atveju, jeigu už jo nematyti nei dūmų, nei ugnies, eiti toliau.
26. Jeigu išėjimo kelyje durys uždarytos ir nuo jų juntamas karštis, tokiu atveju darbuotojas turi jų neatidarinėti ir eiti atsarginiu keliu.
27. Jeigu dūmai yra užpildę pastato patalpą, darbuotojas turi veidą prisidengti drėgnu audeklu ir eiti pasilenkęs arba šliaužti, apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti.
28. Dūmams ar liepsnoms užblokavus išėjimus, darbuotojas turi uždaryti pastato patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnais skudurais, kad apsisaugoti nuo dūmų.
29. Darbuotojas, esant galimybei, turėtų atidaryti langą ir šauktis pagalbos, mojuodamas ryškiu daiktu taip bandydamas atkreipti į save dėmesį.
30. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami susirinkti evakuacijos susirinkimo vietoje (Aušros al. prieš pagrindinį Centro įėjimą) ir prisistatyti evakuotų asmenų registraciją atliekantiems asmenims – laikinajam gaisro gesinimo vadovui arba jo paskirtam atsakingam darbuotojui.
31. Evakuotų asmenų registraciją atliekantys asmenys, turi suregistruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius savo padalinių darbuotojus, pildyti Šiaulių kultūros centro evakuojamųjų darbuotojų ir lankytojų suvestinę (1 priedas).
32. Esant šaltajam metų laikui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, evakuoti ir užregistruoti asmenys įleidžiami į netoliese esantį pastatą (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteką, Aušros al. 62). Palikti / išeiti iš pastato galima tik leidus gaisro gesinimo vadovui.
33. Budintis darbuotojas / informacijos specialistas turi užtikrinti, kad darbuotojų evakuacija vyktų sklandžiai, nekiltų spūstys prie pastato išėjimų, į pastatą nepatektų pašaliniai asmenys.
34. Grįžti į darbo vietą galima tik gaisro gesinimo vadovui leidus.

VI. SKYRIUS MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUACIJA

35. materialinių vertybių evakuacijai vadovauja Gaisro gesinimo vadovas.
36. Materialinių vertybių evakuacija galima tik pabaigus darbuotojų ir lankytojų evakuaciją.
37. Jei materialinių vertybių saugojimo patalpos ir evakuacijos keliai dar nėra užpildyti dūmais, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama darbuotojų grupė, kurie materialines vertybes išneša rankomis.
38. Materialinių vertybių evakuacijai pasitelkti darbuotojus galima tik suderinus su gaisro gesinimo vadovu.

VII. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Gaisro gesinimo vadovo ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms.
40. Gaisro gesinimo metu niekas negali trukdyti gaisro gesinimo vadovo ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams.
41. Laikinas gaisro gesinimo vadovas prisideda prie gaisro priežasčių analizės tyrimo, prevencinių ir korekcinų priemonių nustatymo.

Šiaulių kultūros centro evakuojamųjų darbuotojų ir lankytojų suvestinė

Eil. Nr.	Evakavimo vieta	Evakuota			Pristatyta į sveikatos priežiūros įstaigas		Pastabos
		iš viso	tame skaičiuje		darbuotojų	lankytojų	
			darbuotojai	lankytojai			
1	2	3	4	5	6	7	8

Suvestinę sudarė _____
Pareigos, vardas, pavardė, parašas